

# KONDISI CAMERA CCTV

## KANTOR WALIKOTA JAKARTA TIMUR

No.	Lantai	Jumlah Camera	Posisi Camera	Kondisi Camera	Kondisi Adaptor	Ket
<b>Gedung B1 :</b>						
1	Lantai 1	3 buah	a. Depan pintu masuk ( PAUD )	Mati	Mati	Kabel
			b. Depan pintu masuk ( Bass B1 )	Mati	Mati	Kabel
			c. Depan pintu masuk ( Satpol PP )	Mati	Mati	Kabel
<b>Gedung B2 :</b>						
1	Lantai 1	3 buah	a. Depan ruang tunggu PTSP	Mati	Mati	Kabel
			b. Depan pintu masuk utama	Hidup	Hidup	
			c. Depan ruang tunggu Bank DKI	Mati	Mati	Kabel
			<i>d. Corridor ex bank</i>	<i>Hidup</i>		
<b>Gedung A :</b>						
1	Lantai 1	5 buah	a. Depan lift utara	Hidup	Hidup	
			b. Depan pintu lobby utara	Hidup	Hidup	
			c. Depan lift selatan	Hidup	Hidup	
			d. Depan pintu lobby selatan	Hidup	Hidup	
			e. Depan ruang tunggu tamu	Hidup	Hidup	
2	Lantai 2	8 buah	a. Ruang pola	Hidup	Hidup	
			b. Sisi utara lorong	Hidup	Hidup	
			c. Sisi selatan lorong	Hidup	Hidup	
			d. Depan lift selatan	Hidup	Hidup	
			e. Depan lift utara	Hidup	Hidup	
			f. Pintu masuk ruang Pak walikota	Hidup	Hidup	
			g. Lobby tangga	Hidup	Hidup	
			h. Lobby selatan depan ruang pola	Hidup	Hidup	
3	Lantai 3	4 buah	a. Depan pintu masuk Bagian Umum	<del>Hidup</del>	<del>Hidup</del>	<i>Mati</i>
			b. Depan lift utara	<del>Hidup</del>	<del>Hidup</del>	<i>Mati</i>
			c. Depan lift selatan	<del>Hidup</del>	<del>Hidup</del>	<i>Mati</i>
			d. Depan pintu masuk Tatalaksana	Mati	Mati	Camera
4	Lantai 4	Dalam perbaikan / rehab ruangan				
5	Lantai 5	4 buah	a. Depan lift utara	Hidup	Hidup	
			b. Depan pintu masuk Bagian Keuangan / lorong	Hidup	Hidup	
			c. Depan lift selatan	Hidup	Hidup	
			d. Depan pintu masuk Bagian Kesra / lorong	Hidup	Hidup	
6	Lantai 6	4 buah	a. Depan lift utara	Hidup	Hidup	
			b. Depan pintu masuk Bagian Tapem / lorong	Hidup	Hidup	
			c. Depan lift selatan	Hidup	Hidup	
			d. Depan pintu masuk Bagian PKLH / lorong	Hidup	Hidup	
7	Lantai 7	4 buah	a. Depan lift utara	Hidup	Hidup	
			b. Depan pintu masuk ruang Inspektorat / lorong	Hidup	Hidup	
			c. Depan lift selatan	Hidup	Hidup	
			d. Depan pintu masuk ruang Kepegawaian / lorong	Hidup	Hidup	
8	Lantai 8	4 buah	a. Depan lift utara	<del>Hidup</del>	<del>Hidup</del>	<i>Mati</i>
			b. Depan pintu masuk ruangan sisi utara	Mati	Mati	Kabel
			c. Depan lift selatan	Mati	Mati	Kabel
			e. Depan pintu masuk ruangan sisi selatan	Mati	Mati	Kabel

No.	Lantai	Jumlah Camera	Posisi Camera	Kondisi Camera	Kondisi Adaptor	Ke.
<b>Gedung D :</b>						
1	Lantai 1	5 Buah	Depan lift 2 buah	Hidup	Hidup	
			sisi barat 1 buah	Hidup	Hidup	
			sisi selatan 1 buah	Hidup	Hidup	
			sisi utara 1 buah	Hidup	Hidup	
2	Lantai 2	2 Buah	Depan lift 2 buah	Hidup	Hidup	
3	Lantai 3	2 Buah	Depan lift 2 buah	Hidup	Hidup	
4	Lantai 4	2 Buah	Depan lift 2 buah	Hidup	Hidup	
5	Lantai 5	2 Buah	Depan lift 2 buah	Hidup	Hidup	
6	Lantai 6	2 Buah	Depan lift 2 buah	Hidup	Hidup	
7	Lantai 7	2 Buah	Depan lift 2 buah	Hidup	Hidup	
8	Lantai 8	2 Buah	Depan lift 2 buah	<del>Hidup</del>	Hidup	Mati
9	Lantai 9	2 Buah	Depan lift 2 buah	Hidup	Hidup	
10	Lantai 10	2 Buah	Depan lift 2 buah	Mati	Mati	DVR
11	Lantai 11	2 Buah	Depan lift 2 buah	Mati	Mati	DVR
12	Lantai 12	2 Buah	Depan lift 2 buah	mati	mati	DVR
13	Lantai 13	2 Buah	Depan lift 2 buah	Mati	Mati	DVR
14	Lantai 14	2 Buah	Depan lift 2 buah	Mati	Mati	DVR
15	Lantai 15	2 Buah	Depan lift 2 buah	Mati	Mati	DVR
16	Lantai 16	1 Buah	Depan lift 1 buah	Mati	Mati	DVR
<b>Gedung C :</b>						
1	Lantai 1	7 buah	Dalam ruangan dengan posisi setiap pojok	Hidup	Hidup	
			ruangan dan tengah			

toilet masjid pria dan wanita

Hidup

**Catatan :**

1. Gedung Blok B1 & B2 include ke Gedung Blok A
2. Gedung Blok C include ke Gedung Blok D
3. DVR Gedung Blok A yang BARU ada 2 unit diperuntukkan untuk lantai 1, lantai 5, lantai 6, lantai 7 ( TERREKAM )  
Untuk lantai 2, lantai 3, lantai 4, lantai 8 masih pakai DVR yang lama ( TIDAK TERREKAM )
4. DVR Gedung Blok D hanya 16 chanel sedangkan kapasitas Gedung ± 32 chanel ( TERREKAM )